

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань
(место составления акта)

«29» июня 2017 года
(дата составления акта)
«16» час. «40» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№300

По адресу / адресам: Самарская область, г.о. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 11
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 300 от «16» мая 2017 года начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут

«29» июня 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ Дунова О.А.

Дунова

16 июня 2017 года, 10:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лашкин Александр Владимирович – начальник отделения ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Калмыкова Юлия Валерьевна – заведующий структурным подразделением ГБОУ СОШ №11 имени Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Извещения о пожаре не передаются в подразделение пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
2.	На объекте защиты помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., имеют менее двух эвакуационных выходов (второй этаж, подготовительная, старшая, средняя и 2-я младшая группы).	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 4.2.1, п. 4.2.3, 5.2.12, 5.2.13, СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; п. 4.3* СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.13* п.6.9* п.6.12*.	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
3.	Ширина эвакуационных выходов	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от	Муниципальное бюджетное


	(подготовительная группа - выход из групповой в раздевалку; старшая группа - выход из раздевалки в лестничную клетку; 2-я младшая группа – выход из групповой в раздевалку; группа раннего возраста выход из групповой в лестничную клетку; группа раннего возраста – выход из раздевалки на улицу и выход из музыкального зала) менее 0,8 м.	27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования»; п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.2 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
4.	На объекте защиты наружные открытые лестницы не соответствуют установленным требованиям для использования их в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5.2.16 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
5.	На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) в ограждении лестницы допущены горизонтальные членения.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5.2.15 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»


6.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в РФ.	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
7.	На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом из группы компенсирующей направленности и из группы раннего возраста) не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. п. 5.2.3, п. 5.3.3, п. 6.1.3, п. 7.1.3, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
8.	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*"; п.7.105 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п.7.62.	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
9.	На путях эвакуации применены материалы (масляная краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этого материала, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (стены и ступени в лестничных клетках).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, таблица 3, таблица 27, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства,

		пожарной безопасности"; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
--	--	---	--

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
- отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №300 от «16» мая 2017 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД И ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Лашкин Александр Владимирович




(подпись)
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а:

Калмыкова Юлия Валерьевна, заведующий структурным подразделением ГБОУ СОШ №11 имени Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильичевича городского округа Октябрьск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 
(подпись)

«29» июня 2017 года