

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Сызрань

(место составления акта)

«22» июля 2019 года

(дата составления акта)

«14» час. «20» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 437**

По адресу / адресам: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, 17  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 437 от «25» июня 2019 года заместителя начальника ОНД и ПР  
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской  
области (заместитель главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р.  
Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Сафронова Е.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  
общеобразовательная школа №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильичевича  
городского округа Октябрьск Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» июля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«22» июля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 20 мин. Продолжительность 20 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа 20 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов  
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Райник Л.С.



10 июля 2019 года, 11:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----.  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Шевляков Игорь Олегович – старший инспектор ОНД и ПР г.о.  
Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской  
области.

При проведении проверки присутствовали: Райник Людмила Сергеевна – исполняющий  
обязанности директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения



Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя Советского Союза Аипова

Махмута Ильичевича городского округа Октябрьск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания школы (актовый зал, спортивный зал) выполнена наружная открытая лестница.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 7 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.14	МБУ городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
2.	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	МБУ городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
3.	На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании школы установлены труднооткрываемые запоры, в результате чего ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра (фактически 0,8м).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»
4.	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах (новое здание, второй этаж).	ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	МБУ городского округа Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется действующее предписание №619/1/1 от 19.12.2018 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, срок исполнения которого истекает 04.11.2019.
- нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 437 от «25» июня 2019 года; Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Шевляков Игорь Олегович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Райник Людмила Сергеевна – исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильичевича городского округа Октябрьск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)