



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
Г. ОКТЯБРЬСК**

ул. Гаи, 60, г.Октябрьск, 445240

23.08.2019 № 07-19-2019

Директору ГБОУ СОШ №11

Дуновой О.А.

улица 3-го Октября, 17, г. Октябрьск,
Самарская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о безопасности,
профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся

Прокуратурой города Октябрьск проведена проверка в ГБОУ СОШ № 11 требований законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.

В ходе проверки деятельности ГБОУ СОШ №11 г. Октябрьск выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

Согласно ст. 38 Конституции РФ детство находится под охраной государства.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для

СЕРИЯ ОП № 00581949

эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

В силу ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5 данного Федерального закона.

Вместе с тем, в ходе проверки соблюдения вышеуказанных норм законодательства в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе № 11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильичевича городского округа Октябрьск Самарской области по адресу: Самарская область, городской округ Октябрьск, улица 3-го Октября, 17, установлены следующие нарушения:

1. В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания школы (актовый зал спортивный зал) выполнена наружная открытая лестница.

2. Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3. На вторых полотнах эвакуационных дверей в здании школы установлены труднооткрываемые запоры, в результате чего ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра (фактически 0,8м).

4. Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах (новое здание, второй этаж).

В структурном подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области (детский сад № 10) по адресу: Самарская область, городской округ Октябрьск, улица 3-го Октября, 11, установлены следующие нарушения:

1. Не обеспечено дублирование светового и звукового сигналов с возникновением пожара пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

2. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы, без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской).

3. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, проходах здания детского сада, предназначенных для эвакуации людей.

4. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания детского сада.

5. Ширина эвакуационных выходов (подготовительная группа - выход из групповой раздевалки; старшая группа - выход из раздевалки в лестничную клетку; 2-я младшая группа - выход из групповой в раздевалку; группа раннего возраста - выход из групповой в лестничную клетку; группа раннего раннего возраста - выход из раздевалки на улицу и выход из музыкального зала) менее 0,8 м.

Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей со стороны сотрудника образовательного учреждения, ответственного за противопожарную безопасность, что нарушает права и законные интересы несовершеннолетних, в свою очередь является дисциплинарным проступком и должно повлечь привлечение к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Учитывая, что привлечение к дисциплинарной ответственности способствует неповторению допущенных нарушений в дальнейшем, на основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 10, 22, 24, 27 ФЗ «С прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Октябрьска Самарской области и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о применении за вышеуказанное сотрудника образовательного учреждения, ответственного за противопожарную безопасность, дисциплинарного взыскания.
3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города Октябрьск Самарской области в письменной форме.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Октябрьск Самарской области в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора г. Октябрьск
советник юстиции



С.А. Кулишов