

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,  
по ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск за 2021 год

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Выдано предписание (дата, №)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений
1.	Прокуратура г. Октябрьск	Представление от 26.02.2021 № 21-03-2021/20-21-2036 0018 об устранении нарушений законодательства об образовании в Российской Федерации, при реализации национального проекта «Образование»	1. Клеевые пистолеты в количестве 2 шт., аккумуляторная дрель-шуруповерт в количестве 1 шт. во время проверки находились в запечатанном виде; 2. Инвентарные номера 10 ноутбукам не присвоены.	Выявленные нарушения устранены. В отношении заведующего хозяйством, заместителя директора по УВР, учителя технологии вынесены приказы ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 04.03.2021 №№ 665-к, 666-к, 667-к «О дисциплинарном взыскании».
2.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от 11.03.2021 № 17-05/49	Нарушений не выявлено.	-
3.	Прокуратура г. Октябрьск	Протест от 31.03.2021 № Прдр-20360018-48-21/-20360018 на Правила внутреннего распорядка обучающихся	В разделе 10 Правил не содержится норм, не допускающих применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.	Правила внутреннего распорядка обучающихся приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.
4.	Прокуратура г. Октябрьск	Протест на Правила внутреннего распорядка обучающихся от 31.05.2021 №	В Правилах внутреннего распорядка обучающихся не содержатся нормы закона, определяющие обязанности обучающихся в случае пропуска ими занятий по болезни.	Правила внутреннего распорядка обучающихся приведены в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства.

		Прдр-20360018-119-21/-20360018; Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 31.05.2021 № Прдр-20360018-120-21/-20360018		
5.	Прокуратура г. Октябрьск	Представление об устранении нарушений законодательства в сфере труда от 24.06.2021 № 07-05-2021/Прдп13-21-20360018	Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда не размещены на официальном сайте учреждения.	Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Охрана труда».
6.	Администрация г.о. Октябрьск	Акт проверки состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск от 24.06.2021	Состояние работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, оценивается «отлично».	-
7.	Прокуратура г. Октябрьск	Протест от 25.06.2021 № 07-05-2021/Прдп23-21-20360018 на Должностную инструкцию специалиста по закупкам	В должностные обязанности контрактного управляющего включены излишние обязанности, не предусмотренные п.4 ст. 38 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Должностная инструкция специалиста по закупкам приведена в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства.
8.	Прокуратура г. Октябрьск	Протест от 28.06.2021 № 21-03-2021/Прдп35-21-20360018 на Положение о Совете профилактики правонарушений	Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних не содержит перечень несовершеннолетних лиц, предусмотренный ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых советом профилактики проводится профилактическая работа.	Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних приведено в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства.

		несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 11		
9.	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)	Акт выездной проверки (плановой) от 10.09.2021 № 304; Предписание об устранении выявленных нарушений от 10.09.2021 № 133; Протокол № 631 030745 об административном правонарушении от 10.09.2021; Постановление по делу об административном правонарушении от 13.10.2021 мирового судьи судебного участка № 71 судебного района г. Октябрьска Самарской области	1. Выявлены нарушения при заполнении обязательных реквизитов путевых листов; 2. Выявлены нарушения требований к форме ведения журнала регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств; 3. ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск не подключены в установленном порядке к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».	Выявленные нарушения при заполнении обязательных реквизитов путевых листов, а также нарушения требований к форме ведения журнала регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств устранены. Подключение к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» будет осуществлено до 15.11.2021. В отношении юридического лица мировым судьей назначено административное наказание в виде предупреждения.
10	Министерство образования и науки Самарской области	Акт плановой выездной проверки от 14.09.2021 № 290-П/В-21 (к-з-л)	Нарушения отсутствуют.	-
11	ОНД и ПР по г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по	Акт плановой выездной проверки от 05.10.2021 № 716	ПО СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»: 1. Для отделки путей эвакуации применены строительные материалы без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (ступени и стены лестничных клеток окрашены масляной краской);	По нарушениям капитального характера повторно направлены письма Главе г.о. Октябрьск (исх. № 1011 от 22.10.2021), заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту» Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 1013 от 22.10.2021), в

	Самарской области		<p>2. Отсутствует эвакуационное освещение в коридорах, проходах здания детского сада, предназначенных для эвакуации людей;</p> <p>3. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений групповых, размещенных на 2-м этаже здания детского сада;</p> <p>4. Ширина эвакуационных выходов (подготовительная группа – выход из групповой в раздевалку; старшая группа – выход из раздевалки в лестничную клетку; 2-я младшая группа – выход из групповой в раздевалку; группа раннего возраста – выход из групповой в лестничную клетку; группа раннего возраста – выход из раздевалки на улицу и выход из музыкального зала) менее 0,8 м.</p>	МБУ г.о.Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. № 1012 от 22.10.2021) с просьбой принять необходимые меры к устранению нарушений.
12	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани	<p>Акт выездной плановой проверки от 13.10.2021 № 17-05/211;</p> <p>Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.10.2021 № 17-05/247, № 17-05/248;</p> <p>Протоколы об административном правонарушении от 13.10.2021 № 17-05/635, № 17-05/636, № 17-05/637, № 17-05/638, № 17-05/639;</p> <p>Постановления о назначении</p>	<p><u>По школе:</u></p> <p>1. Не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек площадью 3,0 м<sup>2</sup>, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену;</p> <p>2. Учебная доска в кабинете № 6 не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения;</p> <p>3. На входе в ОУ допущено хранение и использование средства для обработки рук без названия и срока годности на упаковке;</p> <p>4. В кабинетах №№ 13,23 покрытие стульев выполнено из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;</p> <p>5. В учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий (за исключением кабинетов №№ 26,11,8);</p> <p>6. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов превышает 4 урока во вторник (технология);</p> <p>7. На момент проверки в части кабинетов проводилось проветривание в присутствии детей.</p> <p>Срок – 01.08.2022.</p> <p><u>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</u></p>	<p><u>По школе</u> нарушения текущего характера устранены. За выявленные нарушения капитального характера ответственно МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания».</p> <p><u>По СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»:</u></p> <p>Нарушения текущего характера устранены. По нарушениям капитального характера повторно направлены письма Главе г.о. Октябрьск (исх. № 1008 от 22.10.2021), заместителю Главы городского округа Октябрьск Самарской области Руководителю МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту» Администрации г.о. Октябрьск (исх. № 1010 от 22.10.2021), в МБУ г.о.Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» (исх. № 1009 от 22.10.2021) с просьбой принять необходимые меры к устранению нарушений. Комплектование осуществляется в соответствии с утвержденным государственным заданием.</p>

		<p>административного наказания от 18.10.2021 № 17-01/196, № 17-01/197, №17-01/198, № 17-01/199; Постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 18.10.2021 № 17-01/66, № 17-01/67</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек местами нарушено;</li> <li>2. На территории групповых площадок не установлены тентовые навесы для трех групп;</li> <li>3. На собственной территории не оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, превышающая площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;</li> <li>4. В туалетной комнате смешанной группы компенсирующей направленности не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек;</li> <li>5. Гигиеническое покрытие потолка и стен местами нарушено (имеет дефекты) в туалетной комнате старшей группы, туалетной комнате 2 младшей, что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;</li> <li>6. В раздевальной смешанной группы компенсирующей направленности, спальне старшей группы, в групповой и спальне средней группы, во 2 младшей группе, прачечной нарушена целостность остекления окон, конструкции окон не позволяют обеспечить режим проветривания помещений;</li> <li>7. На пищеблоке зона мытья кухонной посуды, являющаяся источником выделения влаги, не оборудована локальной вытяжной системой;</li> <li>8. В групповой (игровой) группы раннего возраста на 1 ребенка приходится 1,8 м<sup>2</sup> при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка; в групповой (игровой) 2 младшей группы на 1 ребенка приходится 1,7 м<sup>2</sup> при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>; в групповой (игровой) подготовительной группы на 1 ребенка приходится 1,4 м<sup>2</sup> при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>; в групповой (игровой) смешанной дошкольной группы на 1 ребенка приходится 1,6 м<sup>2</sup> при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>.</li> <li>9. Количество детей в смешанной дошкольной группе превышает 10 детей в возрасте старше 3-х лет;</li> <li>10. Используемые трансформируемые кровати не имеют самостоятельный заход на них;</li> </ol>	<p>В отношении юридического лица и должностных лиц Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани назначены административные наказания в виде предупреждения.</p>
--	--	--	---	--

			<p>11. Искусственная «С»- витаминизация 3-х блюд (напитки) проводится без соблюдения инструкции;</p> <p>12. Отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации против дифтерии с периодичностью 1 раз в 10 лет в медицинских книжках 4 сотрудников;</p> <p>13. У 3 сотрудников просрочено обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы.</p> <p>Срок – 01.10.2022.</p>	
--	--	--	--	--

Директор

О.А. Дунова